

TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-370-(C-56/2017)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

Geberit Mapress rozsdamentes acélcsövek

építési termékre vonatkozik, amely felhasználási területe: **Tűzvédelmi oltórendszerek**
és a 2 / 2 oldali teljesítménnyel rendelkezik

és amelyet

GEBERIT International AG
CH-8645 Jona, Schachenstrasse 77.

gyártó a

Schoeller Werk GmbH & CO. KG
DE-53938 Hellenthal/Eifel

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-117/2016** számú, **2020.10.10** dátumú **Nemzeti Műszaki Értékelés** szerint **meghatározott** teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint


a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először **2020.09.15**-én került kiadásra – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány két oldalas!

Kiadás: 2.
Szentendre, 2021.07.22




Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető

TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-370-(C-56/2017)

MELLÉKLET

Geberit Mapress rozsdamentes acél csövek (1.4401)

Névleges átmérő	cső méret	belső átmérő	víz térfogat
DN	dxs (mm)	di (mm)	V (l/m)
20	22x1.2	19.6	0.302
25	28x1.2	25.6	0.515
32	35x1.5	32	0.804
40	42x1.5	39	1.195
50	54x1.5	51	2.043
65	76.1x2.0	72.1	4.083
80	88.9x2.0	84.9	5.661
100	108x2.0	104	8.495

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Tűzvédelmi osztály —fém alkotóelemek	A1	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 MSZ EN 13501-1:2019
Termékkód: Geberit Mapress rozsdamentes acél csövek (1.4401)		
Kivitel	Teljesíti az MSZ EN 10312:2003 8.5., MSZ EN 10312:2002/A1:2005 előírásait	MSZ EN 10312:2003 8.5. MSZ EN 10312:2002/A1:2005
Méreték és mérettűrések (külső átmérő, falvastagság)	Teljesíti az MSZ EN 10312:2003 8.8., MSZ EN 10312:2002/A1:2005., MSZ EN 10088-2:2015 előírásait.	MSZ EN 10312:2003 8.8. MSZ EN 10312:2002/A1:2005. MSZ EN 10088-2:2015

Kiadás: 2.
Szentendre, 2021.07.22

2 / 2



Bizonylat azonosító: KBiA-IV-2-20190920_TÁT