

TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-379-(C-58/2017)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

Mapress rozsdamentes acél idomok és

Mapress szénacél idomok

építési termékekre vonatkozik, amely felhasználási területe: **Tűzvédelmi oltórendszerek**
és a 2 / 2 oldali teljesítménnyel rendelkezik

és amelyet

GEBERIT International AG
CH-8645 Jona, Schachenstrasse 77.

gyártó a

Ozorkow PL
PL-95035 Ozorków, Adamówek 25.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-117/2016 számú, 2020.10.10. dátumú Nemzeti Műszaki Értékelés** szerint meghatározott teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint


a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2020.11.26-án került kiadásra – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány két oldalas!

Szentendre, 2020.11.26




Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető



275/2013. Korm.rend.
Nr.20

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELO KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-379-(C-58/2017)

MELLÉKLET

Geberit rozsdamentes acél idomok (karmantyúk, szűkítők, T-idomok, átmeneti idomok, csatlakozók) **(1.4401)**
méretek: DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65 ($p_{max}=16$ bar), DN 80, DN 100 ($p_{max}=10$ bar)

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Termékkód: Geberit Mapress rozsdamentes acél idomokból álló rendszer (1.4401)		
Ház nyomásállósága	Teljesíti a VdS 2100 Stand 05/88 előírásait	VdS 2100 Stand 05/88
Nomásállóság szögletes szakaszoknál	Teljesíti a VdS 2100 Stand 05/88 előírásait (kivéve a szűkítő idom)	
Vízütéssel szembeni ellenállás	Teljesíti a VdS 2100 Stand 05/88 előírásait	
Légmentes zárás	Teljesíti a VdS 2100 Stand 05/88 előírásait	
Vákuum alatti tömörség	Teljesíti a VdS 2100 Stand 05/88 előírásait	
Lángállóság	Teljesíti a VdS 2100 Stand 05/88 előírásait	
Hőmérséklettel szembeni ellenállás (-20°C)	Teljesíti a VdS 2100 Stand 05/88 előírásait	
Hőmérséklettel szembeni ellenállás (+110°C)	Teljesíti a VdS 2100 Stand 05/88 előírásait	
Nyomáscsökkenés teszt	Teljesíti a VdS 2100 Stand 05/88 előírásait (6,5 bar, 0,5 bar)	

Geberit Mapress szénacél horganyzott présidomok (1.0034) Ötvözetlen acél, kívül horganyzott, kiegészítő krómozott védőréteggel (karmantyú, szűkítők, T-idomok, átmeneti idomok, csatlakozók) méretek: DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100.

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Termékkód: Geberit Mapress szénacél horganyzott idomokból álló rendszer (1.0034)		
Nomásállóság	Teljesíti a VdS 2100-26:2007-03 6.4.1., VdS 2100-6:2004-01 5.4.1. előírásait (DN65/12bar, DN 80/10bar, DN 100/10bar)	VdS 2100-26:2007-03 6.4.1. VdS 2100-6:2004-01 5.4.1.
Nyomásnak való ellenállás hajlított csövekkel	Teljesíti a VdS 2100-26:2007-03 6.4.2, VdS 2100-6:2004-01 5.4.2. előírásait (DN65/12bar, DN 80/10bar, DN 100/10bar)	VdS 2100-26:2007-03 6.4.2 VdS 2100-6:2004-01 5.4.2.
Vízütéssel szembeni ellenállás	Teljesíti a VdS 2100-26:2007-03 6.4.3, VdS 2100-6:2004-015.4.3. előírásait (DN100/10bar)	VdS 2100-26:2007-03 6.4.3 VdS 2100-6:2004-015.4.3.
Légmentes zárás	Teljesíti a VdS 2100-26:2007-03 6.4.4, VdS 2100-6:2004-01 5.4.4. előírásait(DN100/10bar)	VdS 2100-26:2007-03 6.4.4 VdS 2100-6:2004-01 5.4.4.
Vákuum alatti tömörség	Teljesíti a VdS 2100-26:2007-03 6.10., VdS 2100-6:2004-01 5.4.5. előírásait (DN100/10bar)	VdS 2100-26:2007-03 6.10. VdS 2100-6:2004-01 5.4.5.
Hőmérséklettel szembeni ellenállás (-20°C, +110°C)	Teljesíti a VdS 2100-26:2007-03 6.6.1. 6.6.2 előírásait (DN100/10bar)	VdS 2100-26:2007-03 6.6.1. 6.6.2
Lángállóság	Teljesíti a VdS 2100-26:2007-03 6.5., VdS 2100-6:2004-01 5.5 előírásait (DN100/10bar)	VdS 2100-26:2007-03 6.5. VdS 2100-6:2004-01 5.5
Korrózióvizsgálat-sótartalmú idomoknál	Teljesíti a VdS 2100-6:2004-01 előírásait (9/54 mm)	VdS 2100-6:2004-01
Nyomáscsökkenési teszt csőidomokhoz, amelyek alkalmasak sprinkler befogadására	Teljesíti a VdS 2100-26:2007-03 előírásait (DN 25 méretű sprinkler áramlási viselkedése T-idom darabon)	VdS 2100-26:2007-03

Szentendre, 2020.11.26

2 / 2

Bizonylat azonosító: KBIA-IV-2-20190920_TÁT